

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ПАО «ФИЦ»



В.В. Харитонов

« » 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
координации строительного
контроля и комплектации
Департамента капитального
строительства ПАО «Россети»



А. В. Юрьев

« 03 » июля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 117Д-100/19 от 03. июля 2019 г.

по внесению дополнений в Заключение аттестационной комиссии
№110-13 от 17.10.2013 г.

Срок действия с 03. 07 . 2019 г. по 28. 12 . 2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Ответительная арматура для применения на ВЛИ до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами марок СИП-1, СИП-2, СИП-4, изготавливаемая по ТУ 3449-004-52819896-2010 (Изм.3):

- Ответительные изолированные прокалывающие зажимы ОР-6.1, ОР-6.1м, ОР-645.1, ОР-645.1м, ОР-95.1, ОР-95.1м;
- Ответительные влагозащищенные изолированные прокалывающие зажимы ОР-71В, ОР-72В, ОР-74В, ОР-72.1, ОР-72.1м, ОР-74.1, ОР-74.1м, OCD-71В, OCD-72В, OCD-74В;
- Переходные изолированные прокалывающие зажимы ЗПВ.1, ЗПВ.1м, ОН-640, ОН-640м, ОН-640.1, ОН-640.1м;
- Зажимы для временного заземления в комплекте с адаптером ZVZ 481.1, ZVZ 481.1м, ZVZ 481-40, ZVZ 481-40м, ZVZ 481-40.1, ZVZ 481-40.1м, ZVZ 481-40-2, ZVZ 481-40-2м, ZVZ 481-40-2.1, ZVZ 481-40-2.1м;
- Адаптеры изолированные для закороток и заземлений AIZZ 40, AIZZ 40-2;
- Адаптеры герметичные AG 2, AG 4;
- Изолированная скоба для закороток и заземлений С200;
- Зажимы для временного заземления в комплекте со скобой СК 200, СК 200м, СК 200.1, СК 200.1м

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЗВА» (ООО «МЗВА»)
111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, дом 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Территориальное обособленное подразделение ООО «МЗВА» -
ООО «Чкаловский электромеханический завод» (ООО «ЧЭМЗ»)
606541, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина, 46

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Россети»