

ТАБЛИЦА СООТВЕТСВИЯ АРМАТУРЫ И ИЗОЛЯТОРОВ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 КВ

	<b>МЗВА ИНСТА ЮМЭК</b>	<b>Примечание</b>	<b>ENSTO</b>	<b>NILED</b>
Штыревые изоляторы	ШС 20УД ЛШП 20А	Для ВЛЗ 10-20 кВ	SDI 37	IF 27
	ЛШП 10А	Для ВЛЗ 6 кВ		
	ШС 20ЕД ЛШП 20Б	Для ВЛЗ 10-20 кВ	SDI 30	IF 20
	ШС 10ЕД ЛШП 10Б	Для ВЛЗ 6 кВ		
Опорные линейные изоляторы	ОЛСК-12,5-20А	Для ВЛЗ 10-20 кВ	SDI83.1(M20)	-
	ОЛСК-12,5-35А(Б)	Для ВЛЗ 35 кВ	SDI84.1(M24) SDI81.825(M24)	-
Подвесные полимерные изоляторы	ЛК70/10-И-4СС	Для ВЛЗ 6-10 кВ	SDI80 SDI90.150	-
	ЛК70/20-И-2СС	Для ВЛЗ 20 кВ	SDI80.1 SDI90.280	-
	ЛК70/20-И-2ГС		SDI80.2 SDI90.282 SDI90.288	-
	ЛК70/20-И-2СП + У2К- 7-16		SDI80.10 SDI90.284	-
	ЛК70/35-И-2СС	Для ВЛЗ 35 кВ	SDI90.350	-
Гирлянда стеклянных изоляторов	ПС-70Е (2 шт.) СРС-7-16(1 шт.) У1-7-16 (1 шт.)		SH 193	IS 70Е (2 шт.) С 7-16 (1 шт.) FIS 1-7-16 (1 шт.)
Поддерживающие зажимы	ПГ 30/12-20 СИП(К)		SO181 SO181.6 SO241	-
Натяжные зажимы	ODS 35-50		SO255 (SO255.2)	DN-35Rpi
	ODS 70			DN-70Rpi
	НКК 60/4-10* НБ 60/5,6-16(К)* НЗ 60/11-17*	*-Тип зажима выбирается в зависимости от сечения провода и разрушающей нагрузки заменяемого зажима	SO256 (SO256.2) SO85 SO146 SO105	PAZ1 PAZ2 PAZ3
Ответвительные прокалывающие зажимы	ОА3-1	Для замены зажимов RP150 и RPN150 рекомендуется применять совместно с кожухами КЗ-02 или КЗ-01	SL(W)25.2	RP150
	ОА3-1С		SLW25.22	
	ОА3-2 ОА3-2С		SE(W)20 SEW20.7	RPN150
Плашечные ответвительные зажимы	РС 150		SL 4.21 SL 4.25 SL 39.2	CD 150
Защитные кожухи для ответвительных прокалывающих зажимов	КЗ-01 (КЗ-02)		SP 16	-

	<b>МЗВА ИНСТА ЮМЭК</b>	<b>Примечание</b>	<b>ENSTO</b>	<b>NILED</b>	
Оперативные ответвительные зажимы	ЗВЗ 30		SL 30	-	
	ЗВЗ 30.1		SL 30.1	-	
	ЗВЗ 36		SL(W) 36	-	
Скобы для оперативных ответвительных зажимов	С 93		PSS 293	-	
	С 94		PSS 294	-	
Соединительные прессуемые гильзы	MJRP35N		CIL6,CIL66	MJRP35N	
	ССИП-35-3А			MJRP50N	
	MJRP50N			MJRP70N	
	ССИП-50-3А		CIL7,CIL67	MJRP95N	
	MJRP70N			MJRP120N	
	ССИП-70-3А			MJRP150N	
	ССИП-95-3А		CIL8,CIL68		
	ССИП-120-3А				
ССИП-150-3А					
Спиральные вязки	BC 35/50.2		CO 35 SO 115.5073 SO 115.5083	-	
	BC 70/95.2		CO 70 SO 115.9573 SO 115.9583	-	
	BC 120/150.2		CO 120 SO 115.150	-	
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений	УЗД-1.1		SE(W) 20.1	-	
	УЗД-1.2		SE(W) 20.2	-	
	УЗД-1.3		SE(W) 20.3	-	
	УЗД-2		SDI 20.2	-	
	УЗД-2.1		SDI 20.3	-	
	УЗД-3		SDI 10.2	-	
	УЗД-4		SDI 27	-	
	УЗПН-10Ш		SDI46.710	-	
	УЗПН-10ОЛ		SDI46.510	-	
	УЗПН-20Ш		SDI46.7	-	
	УЗПН-20ОЛ		SDI46.5	-	
	УЗПН-35ОЛ		SDI46.535	-	
	УЗПН-10Ш			SDI97.1	-
				SDI97.2	-
				SDI97.12	-
УЗПН-10**		**-Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора	SDI97	PDR-10	
			SDI97.4		
			SDI97.E		
			SDI97.451		
Ушки	УД-7-16		-	UU7-16	
	У-1-7-16		-	FIS1-7-16	
Серьги	СРС-7-16		-	-	
	СР-7-16		-	C7-16	
Звенья промежуточные	ПРТ-7-1		-	S7-1	